RR

+16,35

Lichtschiene in Rohdecke

10 STG
27.0 x 17,5

10 STG
27.0 x 17,5

1,10m x 2,10m
8 Pers.
Kr.-trage-gerecht
EN-70-2018
Typ Otis
Türöffnung
0,90m x 2,10m

1,10m x 1,40m
8 Pers.
Rollstuhlgerecht
EN-70-2018
Typ Otis o.gw.
Türöffnung
0,90m x 2,10m

BD L
1650/900
Schachtabmessungen
1,60 x 0,90 = 1,44m2

T90RS

RDA 05

BRH 0,90

Gangflügel
1,0m x 2,4m
= 2,4m2

BRH 0,35/0,35
Entrauchung

BRH 0,00

+18,10

Lichtschiene in Rohdecke

Aussparung für
Bedientableau
bht / 15x25x10cm
UK=+0,90

RWA
1,2m x 1,2m

RWA 1,20x1,20m

Gangflügel
1,0m x 2,4m
= 2,4m2

Gangflügel
motorisch
mit Taster

T5.00.03

Ständort
Rauchmelder

trockene
Steigzone
DN 80

BD S
200/200

BD L
250/250

BD H
250/600

BD S
200/200

3xDownlights
im GK-Decke
FLOS Easy Kap 80mm

Heizung

abgeh. Decke +2,75

3xDownlights
im GK-Decke
FLOS Easy Kap 80mm

abgeh. Decke +2,75

UK 0,00
ü.OKRB

F90 GK-Wand zurückgestellt
entsprechend Änderung im BSK für Ebene 2
Sockel bis OK Calzumsulfatplatte = +0,12
aus 24 KSV Steine (F90)

F 05.07

F 05.06

F 05.05

F 05.04

F 05.03

F 05.02

F 05.01

F 05.20

F 05.19

F 05.18

F 05.17

F 05.16

F 05.15

FT 04.07

FT 04.06

FT 04.05

FT 04.04

FT 04.03

FT 04.02

FT 04.01

T30 RS

T5.00.01

T5.01.12

T5.01.13

T5.01.17

Ausbau Schranknische zurückgestellt
Entscheidung nach Mieterausbau

Eingang Einheit 1

Boden:	Nadelfilz
Wand:	GK
Decke:	Beton
E5.01.01	▽ +18,10 / ▼ +17,93
Fläche:	6,64 m²
RH:	2,8500 m

4x Aufsatz-Downlights
auf Betondecke
FLOS Easy Kap 80mm

Türöffnung

abgeh. Decke +2,75

19´´ Serverschrank
80x80 cm

BD E
150/500

BD S
150/200
K2
BTA HK-Verteiler V13

Elt. Unterverteilung

RAE 51

Raumautomatisierungseinrichtung RAE 51
HxBxT 600x600x155 über Elt. Unterverteiler

Türöffnung

Stromschiene

+18,10

Bürofläche 14 AP

Boden:	Nadelfilz
Wand:	GK
Decke:	Beton
E5.01.03	▽ +18,10 / ▼ +17,93
Fläche:	143,76 m²
RH:	2,8500 m

Ausbau Besprechungsraum zurückgestellt
Entscheidung nach Mieterausbau

RDF 250
160m3/h

Gitter 425/75
160m3/h

Anker-schiene

Anker-schiene

Anker-schiene

Anker-schiene

Lüft.
DN 280
DN 310

TWK/HZG
für 2xRLT

DD L
350/350

DD L
350/350

DD H S
750/350

BD L S
1000/400

BD L
200/200

BD H S
350/250

DF h 3.05

DF h 5.04

LORO-X DN70
Flachdachablauf

Durchbruch RR

+18,70
OK Brandwand

RR

+19,47 OK Geländer

+18,35 OK Deck

Speier

Speier

Notüberläufe über Speier

+18,03 / +52,13 / OK Dachrinne Nr. 16

+55,40 / OK First Nr. 8

E

C

WC/D

Boden:	Fliesen
Wand:	Fliesen/GK
Decke:	GK abgh.
E5.01.12	▽ +18,10 / ▼ +17,93
Fläche:	3,79 m²
RH:	2,6500 m

WC/H

Boden:	Fliesen
Wand:	Fliesen/GK
Decke:	GK abgh.
E5.01.13	▽ +18,10 / ▼ +17,93
Fläche:	3,54 m²
RH:	2,6500 m

Teeküche

Boden:	Linoleum
Wand:	GK
Decke:	Beton
E5.01.1	▽ +18,10 / ▼ +17,93
Fläche:	8,77 m²
RH:	2,8500 m

Vorraum

Boden:	Linoleum
Wand:	GK
Decke:	Beton
E5.01.11	▽ +18,10 / ▼ +17,93
Fläche:	3,52 m²
RH:	2,6500 m

Server

Boden:	Linoleum
Wand:	GK
Decke:	GK abgh.
E5.01.17	▽ +18,10 / ▼ +17,93
Fläche:	2,34 m²
RH:	2,8500 m

Drucker

Boden:	Linoleum
Wand:	GK
Decke:	GK abgh.
E5.01.16	▽ +18,10 / ▼ +17,93
Fläche:	2,37 m²
RH:	2,6500 m

Besprechung

Boden:	Nadelfilz
Wand:	GK
Decke:	Beton
E5.01.05	▽ +18,10 / ▼ +17,93
Fläche:	9,83 m²
RH:	2,8500 m

Innenmaße (Treppenhaus)
Innenmaße
Innenmaße
Innenmaße
Innenmaße
Außenmaße
Außenmaße
Bemaßung Achsen